




VISTO


 José Márcio da Silva Neves
 Tenente-Coronel BM - Rg CBMERJ - 19.200
 Cmt do 1ºGBM



1º GBM - Humaitá
 Certificado de Aprovação
 CA-04922/18

Válido até 13/11/2023

SÉRIE AA
 Nº 508739

Certifico o cumprimento de todas as medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, consignadas no LAUDO DE EXIGÊNCIAS Nº P- 08105/13, CERTIFICADO DE DESPACHO Nº CD-00520/15 e CD-02759/17, emitido pela DGST, de acordo com o COSCIP (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico), Decreto nº 897 de 21/set/76 e Normas Técnicas listadas no referido Laudo, emitido para o:

LOCAL: RUA MENA BARRETO, Nº 143.

BAIRRO: BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO.

FIM A QUE SE DESTINA: Edificação Comercial com 6.643,00 m² de ATC.

Nº DE PAVIMENTOS: 12 (doze), sendo: Subsolo, Térreo, Pav. Garagem, 1º ao 8º Pav. Tipo e Cobertura (técnica).

Nº DE LOJAS: Não há.

NOME DO PROPRIETÁRIO: REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL.

NOME DO CONSTRUTOR: (Lev. Arq.) Renato de Oliveira Bizerra CREA: 2008129405.

REQUERIMENTO: PROTOCOLADO SOB O Nº E27/52656/11210/2018 em 13/09/2018.

SIGNATÁRIOS: ATAC-FIRE EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - DGST Nº 02/03-057.

OUTROS ESCLARECIMENTOS:

- 01) O presente documento deverá ficar em local visível com o respectivo Laudo de Exigências.
- 02) Os equipamentos deverão estar permanentemente em condições de utilização.
- 03) Este certificado não impede a sujeição de novas vistorias no estabelecimento por parte do CBMERJ.
- 04) O presente certificado perderá automaticamente sua validade em casos de mudança de razão social, endereço, finalidade, lay-out e/ou acréscimo da área total construída.
- 05) A edificação fora aprovada para adoção de gás natural, sob a responsabilidade da concessionária local, ficando vedado o uso de botijões e/ou cilindros de GLP sem a prévia aprovação junto ao CBMERJ.**
- 06) Apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica Nº 2020180161041, emitida pelo CREA/RJ, referente à instalação e manutenção de grupo gerador em modo automático, sob reponsabilidade do Sr. Leandro da Silva Sigmaringa.
- 07) Apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica Nº 2020180117098, emitida pelo CREA/RJ, referente à manutenção do sistema de segurança contra incêndio e pânico (recarga de extintores, reteste de mangueiras, sinalização de emergência, CMI de Hidrantes e Sprinklers), sob reponsabilidade do Sr. Flavio Thomaz da Silva.
- 08) Apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica Nº 2020170119850, emitida pelo CREA/RJ, referente à vistoria realizada no sistema de iluminação de emergência, sob reponsabilidade do Sr. Gabriel de Assis Guedes.
- 09) Apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica Nº 2020180117114, emitida pelo CREA/RJ, referente à manutenção do sistema de segurança contra incêndio e pânico, sob reponsabilidade do Sr. Gabriel de Assis Guedes.
- 10) Apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica Nº 2020170024567, emitida pelo CREA/RJ, referente ao teste de estanqueidade da tubulação do gás, sob reponsabilidade do Sr. Ilan Vieira Rodrigues.
- 11) Apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica Nº 2020170104640, emitida pelo



CREA/RJ, referente ao manutenção corretiva e laudo de medições em sistema de proteção de descarga atmosférica (SPDA), sob reponsabilidade do Sr. Tercio Rodrigues Rocha.

12) Apresentou Nota Fiscal N° 11475 de 22/06/2017, referente à recarga, compra e/ou manutenção dos dispositivos móveis e fixos de combate a incêndio, emitida pela empresa Centra Fire Comércio e Manutenção de Equipamentos de Incêndio Ltda.

13) Apresentou Certificado de Responsabilidade e Garantia N° 166/2018, datado de 06/08/2018, N°107/2018, datado de 13/12/2018 e N°165/2018, datado de 06/08/2018 de manutenção e/ou instalação dos dispositivos fixos de combate a incêndio, emitido pela empresa ATAC Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2018.

ELABORADOR

Igor Motta de Mattos Costa

Igor Motta de Mattos Costa
1° Tenente BM - Rg CBMERJ - 49.129
Oficial da SST

CONFERE

Rafael Moraes Rodrigues

Rafael Moraes Rodrigues
Capitão BM - Rg CBMERJ - 40.886
Chefe da SST

O presente certificado perderá automaticamente sua validade caso haja quaisquer alterações nas informações aqui registradas, bem como modificações de leiaute ou nas medidas de segurança contra incêndio e pânico aprovadas para edificação ou estabelecimento.